三芳町立 上富第1区集会所　三芳町大字上富1909-1

株式会社新環境分析センター

採水日			2026/4月	2026/5月	2026/6月	2026/7月	2026/8月	2026/9月	2026/10月	2026/11月	2026/12月	2027/1月	2027/2月	2027/3月
時　間			11時45分	10時45分	11時20分	12時15分	9時55分	10時25分	11時17分					
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
項目名	基準値	単位	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0					
大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満					
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満					
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満					
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	－	－	1.7	－	－	2.4					
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	0.09	－	－	0.08未満					
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満					
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満					
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満					
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満					
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
PFOS及びPFOA	0.00005以下	mg/L	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－	－	0.000005					
ベンゼン	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満					
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満					
クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.012	－	－	0.006					
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満					
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007					
臭素酸	0.01以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.022	－	－	0.028	－	－	0.022					
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003					
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.010	－	－	0.009					
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満					
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満					
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満					
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満					
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満					
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	12	－	－	11	－	－	12					
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.005未満	－	－	0.010	－	－	0.005未満					
塩化物イオン	200以下	mg/L	16	15	15	14	15	12	15					
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/L	59	－	－	69	－	－	78					
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	－	－	160	－	－	150					
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満					
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000002	－					
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－					
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002未満					
フェノール類	0.005以下	mg/L	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7					
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4					
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	1.5	0.5未満					
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.4	0.1未満					
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
残留塩素			0.3mg/L	0.3mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.2mg/L	0.3mg/L					
天候	当日	前日	曇 晴	晴 晴	曇 曇	晴 曇	曇 曇	曇 曇	晴 晴					
気温(℃)			20.0	28.5	22.0	34.5	25.0	27.5	23.5					
水温(℃)			19.2	21.2	22.0	25.2	27.1	25.0	23.2					