三芳町立 上富第1区集会所　三芳町大字上富1909-1

採水日			2025/4月	2025/5月	2025/6月	2025/7月	2025/8月	2025/9月	2025/10月	2025/11月	2025/12月	2026/1月	2026/2月	2026/3月
時　間			11時10分											
試料名			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
項目名	基準値	単位	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果
一般細菌	100以下	個/mL	0											
大腸菌	検出されないこと	-	検出しない											
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0003未満											
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	0.00005未満											
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満											
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満											
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満											
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.002未満											
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	0.004未満											
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	0.001未満											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6											
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08未満											
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.1未満											
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	0.0002未満											
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	0.005未満											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L	0.004未満											
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	0.002未満											
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満											
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満											
ベンゼン	0.01以下	mg/L	0.001未満											
塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06未満											
クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	0.002未満											
クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007											
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006											
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.005											
臭素酸	0.01以下	mg/L	0.001未満											
総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.019											
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005											
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007											
ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001未満											
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	0.008未満											
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01未満											
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02未満											
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.03未満											
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01未満											
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11											
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.005未満											
塩化物イオン	200以下	mg/L	14											
ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300以下	mg/L	64											
蒸発残留物	500以下	mg/L	140											
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	0.02未満											
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	−											
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	−											
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	0.002											
フェノール類	0.005以下	mg/L	0.0005未満											
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8											
ｐＨ値	5.8以上8.6以下	-	7.3											
味	異常でないこと	-	異常なし											
臭気	異常でないこと	-	異常なし											
色度	5以下	度	0.5											
濁度	2以下	度	0.1未満											
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
残留塩素			0.3mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
天候	当日	前日	晴　晴											
気温(℃)			22.0											
水温(℃)			16.5											