

地層縦断表

工事着手 H13.7.04 施工日数  
同 竣工 H13.7.15 作業日数  
駐 文 主三 芳 町  
所 在 地 藤久保小学校  
川 途 災害用井戸  
掘 井 ノ 径 125mm  
総 深 度 56m  
穿 孔 尺 度  
自 然 水 位 11m  
自 噴 狀 況  
揚 水 量 0.21 $\text{m}^3$ /分  
揚水中ノ水位 12m  
水 質

埼玉県上福岡市仲1丁目1番地1  
(有) 富田設備工業所  
電話 (049)261-0167

イワヤポンプ試験成績図表

形式 25RSS5060H1

出 力 600W 電 流 8.8A  
定格消費電力 830W 相 数 1  
定格電圧 100V 吸上げ高さ 35m  
定格周波数 50Hz 押上げ高さ 17m  
始動圧力 0.18 MPa 停止圧力 0.22 MPa

試験番号 98030404

試験年月日 980304

揚水量 (52m) 30.0 $\text{L}/\text{min}$

吸込管の呼び 25 mm

吐出管の呼び 25 mm

試験実吸上げ高さ 0 m

使用液 清水

製 品

