

工事名称 中学校空調設備設置工事

工事場所 三芳町立中学校（3校）

直接工事費 種目別内訳

(1)

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

(3)

[illegible]

(4)

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

空調設備工事		空調設備工事		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力45.0KW 暖房能力50.0KW	1.00	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	4.00	台			
GHP-1-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力11.2KW 暖房能力12.5KW	2.00	台			
GHP-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力56.0KW 暖房能力63.0KW	1.00	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力4.5KW 暖房能力5.0KW	4.00	台			
GHP-2-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	6.00	台			
GHP-2-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力11.2KW 暖房能力12.5KW	2.00	台			
GHP-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力90.0KW 暖房能力100.0KW	1.00	台			
GHP-3-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	8.00	台			
GHP-3-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	2.00	台			
GHP-3-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力11.2KW 暖房能力12.5KW	2.00	台			
GHP-4 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力112.0KW 暖房能力126.0KW	1.00	台			
GHP-4-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	12.00	台			
GHP-4-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力14.0KW 暖房能力16.0KW	2.00	台			
各室リモコン		22.00	個			
集中リモコン	インターネットインターフェース共	1.00	個			
機器コンクリート 基礎		1.00	式			
機器搬入費		1.00	式			
計						

空調設備工事		空調設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	9.52外径(3/8B)	237.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	15.88外径(5/8B)	254.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	19.05外径(3/4B)	85.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	22.22外径(7/8B)	103.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	28.58外径(1 1/8B)	38.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	31.75外径(1 1/4B)	48.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	38.1 外径(1 1/2B)	33.00	m			
保温化粧ケース	樹脂製	1.00	式			
保温ステンレスカバー		1.00	式			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	144.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	86.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	26.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	17.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	12.00	m			
配管用防虫網	40A	3.00	個			
配管用防虫網	32A	7.00	個			
保温工事		1.00	式			
塗装工事		1.00	式			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	660.00	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	86.00	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備工事		電気設備工事		電源設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤	L-AC-01	1.00	面			
盤	L-AC-S1	1.00	面			
盤	L-AC-S2	1.00	面			
盤	L-AC-S3	1.00	面			
盤	L-AC-S4	1.00	面			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	30.00	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	34.00	m			
厚鋼電線管	36 露出配管	11.00	m			
厚鋼電線管	22 露出配管	4.00	m			
ねじなし電線管	E19 インペイ	2.00	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5.00	m			
EM-CEケーブル	38mm2-3C FEP内 (PF・CD)	18.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-3C FEP内 (PF・CD)	16.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C FEP内 (PF・CD)	34.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-3C 管内	11.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-4C 管内	6.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C ヒット・天井	338.00	m			
EM-IE	5.5mm2 管内	21.00	m			
プルボックス	SUS(WP) 0.2m2未満	0.40	m ²			
接地極	10φ×1000L 2連結打込	2.00	個所			

[illegible]

空調設備工事		空調設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温化粧ケース	樹脂製	1.00	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	88.00	m			
計						
保温ステンレスカバー		1.00	式			
保温ステンスカバー	110φ	4.00	m			
保温ステンスカバー	120φ	38.00	m			
計						
保温工事		1.00	式			
排水管保温	32A 屋内インペイ	144.00	m			
排水管保温	25A 屋内インペイ	17.00	m			
排水管保温	25A 屋内ロシツ	69.00	m			
計						
塗装工事		1.00	式			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 40A	26.00	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 32A	17.00	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 25A	12.00	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

空調設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備工事	空調機器設備工事	1	式		
空調設備工事	配管設備工事	1	式		
計					
給水管切り廻し工事	給水設備工事	1	式		
計					
建築工事	直接仮設工事	1	式		
建築工事	金属工事	1	式		
建築工事	内外装工事	1	式		
建築工事	仕上ユニット, 雑工事	1	式		
建築工事	とりこわし工事	1	式		
建築工事	処分	1	式		
計					
都市ガス設備工事	都市ガス工事	1	式		
計					
電気設備工事	電源設備工事	1	式		
電気設備工事	電灯設備工事	1	式		
計					

空調設備工事		空調設備工事		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力90.0KW 暖房能力100.0KW	1.00	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	10.00	台			
GHP-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力101.0KW 暖房能力113.0KW	1.00	台			
GHP-3-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	10.00	台			
GHP-4 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力112.0KW 暖房能力126.0KW	1.00	台			
GHP-4-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	10.00	台			
GHP-5 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力90.0KW 暖房能力100.0KW	1.00	台			
GHP-5-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	6.00	台			
GHP-5-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	3.00	台			
GHP-5-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	3.00	台			
GHP-6 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力90.0KW 暖房能力100.0KW	1.00	台			
GHP-6-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	6.00	台			
GHP-6-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	3.00	台			
GHP-6-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力11.2KW 暖房能力12.5KW	3.00	台			
各室リモコン		23.00	個			
集中リモコン	インターネットインターフェース共	1.00	個			
機器コンクリート 基礎		1.00	式			
機器搬入費		1.00	式			
計						

空調設備工事		空調設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	9.52外径(3/8B)	265.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	15.88外径(5/8B)	265.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	19.05外径(3/4B)	256.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	22.22外径(7/8B)	85.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	28.58外径(1 1/8B)	131.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	31.75外径(1 1/4B)	78.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	38.1 外径(1 1/2B)	133.00	m			
保温化粧ケース	樹脂製	1.00	式			
保温ステンレスカバー		1.00	式			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	234.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	79.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	49.00	m			
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	10.00	m			
配管用防虫網	40A	5.00	個			
配管用防虫網	32A	1.00	個			
保温工事		1.00	式			
塗装工事		1.00	式			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	793.00	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	57.00	m			
UTPケーブル	CAT5E 4P ラック	18.00	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備工事		電気設備工事		電源設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤	L-AC-01	1.00	面			
盤	L-AC-S1	1.00	面			
盤	L-AC-S2	1.00	面			
盤	L-AC-S3	1.00	面			
盤	L-AC-S4	1.00	面			
盤	L-AC-T1	1.00	面			
盤	L-AC-T2	1.00	面			
盤	L-AC-T3	1.00	面			
盤	L-AC-T4	1.00	面			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	61.00	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	52.00	m			
厚鋼電線管	36 露出配管	39.00	m			
厚鋼電線管	22 露出配管	7.00	m			
ねじなし電線管	E19 インペイ	4.00	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクスパンション	1.00	m			
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(24) エクスパンション	4.00	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5.00	m			
EM-CEケーブル	38mm2-3C FEP内 (PF・CD)	24.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-3C FEP内 (PF・CD)	37.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C FEP内 (PF・CD)	52.00	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備工事		空調設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温化粧ケース	樹脂製	1.00	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	119.00	m			
計						
保温ステンレスカバー		1.00	式			
保温ステンレスカバー	110φ	93.00	m			
保温ステンレスカバー	120φ	122.00	m			
計						
保温工事		1.00	式			
排水管保温	32A 屋内インペイ	7.00	m			
排水管保温	32A 屋内ロシツ	253.00	m			
排水管保温	25A 屋内ロシツ	91.00	m			
計						
塗装工事		1.00	式			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 40A	49.00	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 32A	10.00	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備工事		空調設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温化粧ケース	樹脂製	1.00	式			
保温化粧ケース (樹脂製)	100 × 70	53.00	m			
計						
保温ステンレスカバー		1.00	式			
保温ステンレスカバー	110φ	20.00	m			
保温ステンレスカバー	120φ	42.00	m			
計						
保温工事		1.00	式			
排水管保温	32A 屋内インペイ	164.00	m			
排水管保温	25A 屋内インペイ	91.00	m			
排水管保温	25A 屋内ロシツ	84.00	m			
計						
塗装工事		1.00	式			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 40A	51.00	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 32A	8.00	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白) 塗装	露 出 25A	6.00	m			
計						

[illegible]

[illegible]

空調設備工事		空調設備工事		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力45.0KW 暖房能力50.0KW	1.00	台			
GHP-1-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力5.6KW 暖房能力6.3KW	2.00	台			
GHP-1-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	6.00	台			
GHP-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力90.0KW 暖房能力100.0KW	1.00	台			
GHP-2-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	8.00	台			
GHP-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力90.0KW 暖房能力100.0KW	1.00	台			
GHP-3-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力8.0KW 暖房能力9.0KW	8.00	台			
GHP-3-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	2.00	台			
GHP-4 ガスヒートポンプ エアコン	屋外機 冷房能力142.0KW 暖房能力160.0KW	1.00	台			
GHP-4-1 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力7.1KW 暖房能力8.0KW	12.00	台			
GHP-4-2 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力9.0KW 暖房能力10.0KW	3.00	台			
GHP-4-3 ガスヒートポンプ エアコン	屋内機 天吊型 冷房能力11.2KW 暖房能力12.5KW	6.00	台			
各室リモコン		20.00	個			
集中リモコン	インターネットインターフェース共	1.00	個			
機器コンクリート 基礎		1.00	式			
機器搬入費		1.00	式			
計						

空調設備工事		空調設備工事		配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	9.52外径(3/8B)	152.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	15.88外径(5/8B)	192.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	19.05外径(3/4B)	148.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	22.22外径(7/8B)	7.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	28.58外径(1 1/8B)	81.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	31.75外径(1 1/4B)	34.00	m			
冷媒・被覆銅管 (被覆厚20mm)	38.1 外径(1 1/2B)	84.00	m			
保温化粧ケース	樹脂製	1.00	式			
保温ステンレスカバー		1.00	式			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	164.00	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	175.00	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	51.00	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	8.00	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	6.00	m			
配管用防虫網	40A	3.00	個			
配管用防虫網	32A	2.00	個			
保温工事		1.00	式			
塗装工事		1.00	式			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	597.00	m			
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	42.00	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

空調設備工事		電気設備工事		電源設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
盤	L-AC-01	1.00	面			
盤	L-AC-S1	1.00	面			
盤	L-AC-S2	1.00	面			
盤	L-AC-S3	1.00	面			
盤	L-AC-S4	1.00	面			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	19.00	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	32.00	m			
厚鋼電線管	36 露出配管	11.00	m			
厚鋼電線管	22 露出配管	7.00	m			
ねじなし電線管	E19 インペイ	2.00	m			
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	5.00	m			
EM-CEケーブル	38mm2-3C ラック	5.00	m			
EM-CEケーブル	38mm2-3C FEP内 (PF・CD)	19.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-3C FEP内 (PF・CD)	2.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C FEP内 (PF・CD)	30.00	m			
EM-CEケーブル	14mm2-3C 管内	11.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-4C 管内	7.00	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C ヒット・天井	389.00	m			
EM-IE	5.5mm2 管内	16.00	m			
プルボックス	SUS (WP) 0.2m2未満	0.40	m ²			

[illegible]

