

平成 25 年 10 月 22 日

各 位

三芳町財務課

質問回答書

工事（業務）名 （（仮称）第 3 公民館・学校給食センター建設工事）

質問事項の有無 （ ☒ 有 ・ 無 ） どちらかに○を付す。

質 問 内 容	回 答
・ 契約時期について、本物件は 1 2 月議会にて付議されるものとして考えて宜しいでしょうか。そうでない場合、臨時議会を召集されるのでしょうか。 ・ 入札について、電子入札時に添付する見積内訳書は、配布されております大項目の入札金額見積内訳書のみで宜しいでしょうか。 ・ 支払い条件について、前払い金は各年度における支払限度額の 4 0 % 以内ただし 1 億円を限度とするとありますが、各年度の支払限度額はいくらでしょうか。 ・ 給食センターの折半屋根の庇部分の防鳥ネット張りは梁 H 鋼を隠すような張り方	1 2 月議会に付議する予定です。 配布した「入札金額見積内訳書」のみで結構です。 平成 2 5 年度の支払限度額は請負金額の 9 %、平成 2 6 年度の支払限度額は請負金額の 9 1 % となります。 梁 H 鋼を隠すこと。

でよろしいでしょうか。(図面番号 D-41) ・数量表で階段屋根の軒先金物 ABC 商会 TA-75 と記載ありますが廃盤となっています。詳細が不明ですが、軒先の立上がりの天端の仕上はアスファルト防水であれば田島ルーフィングのフラッシュエッジ程度と考えるとよろしいでしょうか。(D-46) ・受電設備の点検架台が建築工事と記載ありますが、防鳥網、移動式踏み台合わせて数量表に含まれていると考えてよろしいでしょうか。(D-116) ・設備基礎の図面がありますが、躯体・仕上は数量表に含まれていると考えてよろしいでしょうか。(D-148) ・工事区分では消火器は施主区分になっていますが、概要表の工事範囲には別途工事にチェックがありません。数量表にも記載がありませんが、別途工事と考えるとよろしいでしょうか。(D-6、D-10) ・給食センター機械室のマシンハッチの参考メーカーをご指示お願いします。(D-113) ・公民館の多目的ホールの飾り壁の詳細が不明です。(下地、止め方等) 詳細図をご指示お願いします。(D-42) ・舞台関連の工事で図面上、建築工事、舞台機構外工事と記載ある部分で数量	田島ルーフィング フラッシュエッジ A70 同等とする。 含まれている。 含まれている。 消火器は衛生設備工事とする。 製作品です。 下地は□-75X40X2.3 を D-42 の破線位置に設置し、LGS を適宜設置の上、所定の仕上材を設置ください。 建築工事、舞台機構外工事は工事区分を示すもので、全て今回の見積対象(本
--	--

表に含まれている部分と含まれていない部分があります。記載のないものは別途工事と考えてよろしいでしょうか。含まれる場合、数量表はご指示いただけるのでしょうか。(BM-01～05、BS-01～13、BL-01～08、D-115)	工事) となります。
・部分詳細のなかで 00000 の詳細図はどの部分をあらわしているのでしょうか。ご指示お願いします。(D-111)	2 階見学者通路内の吹抜部手摺を示します。
・給食センターの折半屋根のトップライトの納まりが不明です。詳細図をご指示お願いします。(D-32)	添付図 D03 参照ください。
・バックマリオンの仕口詳細を明示ください。	添付図_カーテンウォール図を参照ください。また、カーテンウォールについては本図を正としてください。
・防火区画位置を明示ください。	添付図 防火区画図を参照ください。
・建具表 (D - 105 図) の AW / B10 のハッチは何を示しますか。	防火設備部分を示します。
・スパンドレルの位置を明示ください。	添付図_防火区画・スパンドレル位置図を参照ください。
・内部仕上表の内装制限の欄に応じた内装材(不燃、準不燃、難燃材)を見込むということで宜しいでしょうか。	添付図 D02 を参照ください。
・建具キープランに記載のあるコンテナプール (2) の AW / B6 が立面図に記載しておりません。建具キープランを正として宜しいでしょうか。	建具キープランを正とする。

・内部仕上表で記載されている化粧石膏ボードの内、内装制限で不燃と記載のあるものはD - 22 図の不燃化石膏ボード (NM - 1864) と考えて宜しいですか。 ・本学校給食センターは HACCP に準拠した施設と考えると宜しいですか。 ・階段、両側手摺については全て両側に手摺があるものと考えて宜しいですか。 ・特記仕様書 (D - 05)、衛生設備 器具表 (M - 07) にベビーシート (建築工事) の記載がありますがどこに設置されますか。 ・土留擁壁の図面で H1100 と H1200 の 2 種類ありますが、数量表では H1200 と記載があります。H1100 は無しと考えるとよろしいでしょうか。 (C-18) ・任意仮設は増減の対象に含まれますか。 図面番号 D-02 特記仕様書(1)2. 仮設工事 4) 仮囲い において万能鋼板塀 (高さ 2.0m) とあるが、D-149 仮設計画図 ー注記ーにおいて” *本計画図は参考資料であり、工事請負業者は関係法令、施工条件等を考慮して工事目的物を完成するための仮設方法施工方法、安全対策等を工事請負者の責任において計画・見積すること” となっております。この場合特記仕様書の記述	D - 22 図の不燃化石膏ボード (NM - 1864) とする。 HACCP に準拠した施設です。 全て両側に設置します。 2 階多目的便所内です。 C-20 を参照ください。 仮設計画図を参考とし、特記仕様書の記述通り、計画してください。 任意仮設は増減の対象ではありません。
--	---

を優先して計画を行うと考えてよいでしょうか。(D-149) ・ D-149 仮設計画図において敷き鉄板に 5 x 10 の鉄板を用いて計画しておりますが計画地において何か制限等あるのでしょうか。(D-149) ・ D-149 仮設計画図では鉄板敷設面積が、約 1926m² と内訳書の 1775m² より大きくなっておりますが、どちらの計画で考えればよろしいでしょうか。(D-149) ・ D-149 仮設計画図では排水除外設備の山留にシートパイルを用いており、内訳書でも H8000 のシートパイルにて計画されておりますが、柱状図を見るに掘削深さであれば湧水の心配が少なく、H 鋼を用いた山留でも十分であると考えますが、H 鋼を用いた山留計画でもよろしいでしょうか。(D-149) ・ 照明器具姿図(2)において、【F】について LED17W とありますが、参考品番の器具仕様と異なります。再度参考品番をご教示下さい。(E-27) ・ 舞台照明設備配線平面図において、『配管配線を本工事とし、機器は別途工事とする』とあります。B L 1 ～ 8 図は今回見積範囲外と解して宜しいですか。(E-54) ・ 太陽光発電設備において、太陽光パネル設置のための鋼製架台の図面をご	特にありません。 内訳書の数値を正としてください。 仮設計画図は参考です。 各社の仮設計画により、見積ください。 型番は図面通りのものとし、管球のみ LED 電球で対応してください。 配管配線のみ電気工事とし、機器は建築工事としてください。 太陽光パネルは折半直設置としてください。
---	---

教示下さい。及び基礎の配置をご教示下さい。(E-35) ・拡声設備 1 階平面図の凡例において『E K』が監視カメラとありますが、電気錠制御盤と解して宜しいですか。(E-45) ・コンセント設備図において、G 回路のコンセントは赤色ではなく、他と同様 ホワイト色で宜しいですか。(E-29,30) ・共通工事仕様 13)に『機械室及び屋上の床配管点検用に部分的にデッキ等を設ける』 旨、記載がございますが、平面図には記載がありません。今回点検用デッキ等の敷設は無しと解釈してよろしいでしょうか。本工事の場合は、見込むべき詳細仕様をご指示願います。(M-01) ・今回、排水管の仕様材質につきまして、堅管及び横引き部分を耐火二層管、ピット及び埋設部分を VP、高温排水部分を SGP 白と解釈してよろしいでしょうか。(M-02) ・給水管の仕様材質は、埋設及びピット内の全てのサイズにおいて、HIVP と解釈してもよろしいでしょうか。(M-01) ・衛生系統図と衛生 1 階平面図において、ガスメーターの員数が異なりますが、平面図を正とし、4 台と解釈してよろしいでしょうか。ご指示願います。又、ガスメ	電気錠制御盤としてください。 G 回路は赤色をお願いします。 基本設置はないものとする。 施工段階で配置上問題がある場合は設置対応が発生致します。 そのとおりです。 そのとおりです。 ガスメーターは 4 ヶ所設置とし、メーター本体はガス会社支給品とする。 (公民館) 一般用 型式 NBS 1 6 配管接続口径 4 0 A
---	---

ターサイズ(号数)の記載がございませんので、仕様詳細をご指示願います。 (M-08,09) ・今回既存の埋設配管、桝等の撤去及び盛り替え、切廻し等するべきものは無いものと解釈してよろしいでしょうか。ある場合は、その配管全体図及び工事内容、範囲等詳細をご指示願います。 (M-09) 空調ドレイン配管の管材質は、縦管及び横引き部分を TMP(VP)、ピット及び埋設部分を VP と解釈すれば、よろしいでしょうか。ご指示願います。(M-01) 冷媒管の保温厚さは、液管・ガス管共に 10mm と解釈してよろしいでしょうか。ご指示願います。(M-01) ・今回、消防水利、採水管、採水口、表示サイン等の工事は無いものと解釈してよろしいでしょうか。(M-09) ・ピット外部立上り通気工事は、無いものと解釈してよろしいでしょうか。ご指示願います。(M-09) ・排水除害機械室に消音給気チャンバー、排気チャンバー、フード、換気扇等の記載がありますが、換気機器表、換気平面図には記載がございません。換気扇、フード、チャンバー等の仕様詳細を改めて提示願います。(M-25～30、57)	GHP用 型式 NBS16 配管接続口径 40A (学校給食センター) 一般用 型式 R160 配管接続口径 100A GHP用 型式 NS40 配管接続口径 50A 既存の撤去・盛替えはないものとする。 そのとおりです。 液管 10t、ガス管 20t としてください。 入間東部消防組合の指導のもと、看板と指定マンホールを使用すること。 *入間東部消防組合の仕様に準じること。(外溝工事とする) ピット内換気については M-39 を参照ください。 換気扇：有圧扇 300φ、3φ×200V×50w フード：SS製、GW50t内貼り (添付図 M-2、3 を参照ください) 除害設備工事に含む
--	--

・空調室外機にアクティブフィルターは設置しないものとして解釈すればよろしいでしょうか。ご指示願います。(M-21～25) ・シロッコファン、パイプファン、天井扇、エアカーテン、エアシャワー、有圧扇等のスイッチ及びスイッチ用配管配線、制御工事一式は電気工事と解釈してよろしいでしょうか。ご指示願います。(M-43～52) ・給水メーター ガスメーター等の給排水、空調換気設備内で自動制御にて検針するメーター類は無いものとして解釈してよろしいでしょうか。ご指示願います。(M-43～52) ・排水除害設備処理槽部分の RC ユニット部分は在来現場打ち工法で鉄筋コンクリート造にて施工するものと解釈してもよろしいでしょうか。ご指示願います。	設置してください。 エアカーテンについては専用タイマーを設置（機械工事）し、その他のスイッチ工事は電気工事とする。 ないものとする。 ベースコンクリートは現地で施工を行い、RC ユニット部については二次製品を使用することとする。
---	--